Obstoječa
TP 20/0,4 kV Šmarje Dom upokojencev

Preko reguliranega potoka so že položene zaščitne cevi, ki se uporabijo za uvleko predviden kablov (3 × cev DN Ø160)

EKJ4 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13
2 × cev Ø 160
cca. 13 m
Predvidena PS-PMO (VS1)
Predvidena PS-PMO (VS2)
3 × cev Ø 160
cca. 56 m
EKJ3 ABK (1,2×1,2×1,5)/20 + 1×6C13
1 × cev Ø 160
cca. 4 m
Predvidena PS-PMO (ES1)
4 × cev Ø 160
cca. 31 m
EKJ2 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13
6 × cev Ø 160
cca. 21 m
5 × cev Ø 160
cca. 5 m
Predvidena PS-PMO (ES2)
1 × cev Ø 160
cca. 5 m
Predvidena PS-RO1
EKJ1 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13
4 × cev Ø 160
cca. 31 m
Predvidena PS-PMO (ES6)
1 × cev Ø 160
cca. 5 m
1 × cev Ø 160
cca. 3 m
1 × cev Ø 160
cca. 7 m
1 × cev Ø 160
cca. 5 m
Predvidena PS-PMO (ES3)
Predvidena PS-PMO (ES4)
Predvidena PS-PMO (T1-T7)
2 × cev Ø 160
cca. 30 m
Predvidena PS-PMO (ES5)
2 × cev Ø 160
cca. 14 m
EKJ5 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13
Predvidena PS-RO (Lorgerjeva ulica)
2 × predvidena NN spojka
Prekop obstoječe ceste
2 × cev Ø 160
cca. 12 m
Obstoječa PS-RO2, v katero se priklopi predviden NN kabel

VS1
VS2
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
ES6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
S

k.o. 1200 - Šmraje pri Jelšah

Legenda:

- Obstoječ KB 20 kV
- Obstoječ NN kabel
- Obstoječ elektro kabelski jašek
- Predviden NN kabel
- Predvidena elektro kabelska kanalizacija (EKK)
- Predvidena AB elektro kabelski jašek (EKJ)
- Obstoječ NN kabel, ki se opusti
- Predvidene NN spojke
- Prostostoječa omarica (RO - razdelilna omarica, PMO - priključna merilna omarica)

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Objekt/lokacija:
Ureditev električnih vodov na območju OPPN za poslovno-stanovanjsko sosesko - Lorgerjeva domačijja II

Investitor:
Prah, d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina

Naročnik:
AD arhitekturno delo Aleksandra Bobrotinšek, s.p., Šercerjeva 10A, 3000 celje

Vsebina/naslov risbe:
Katastrska situacija

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Pooblaščeni inženir:	mag. T. Sotlar, u.d.i.e.	E-1511	
Izdelal:	L. Esih, d.i.e.		
Kontroliral:			

Merilo: 1:500 | Datum: oktober 2023

Vrsta načrta:
Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta dokumentacije:	Št. dokumentacije:	Risba št.:	St./od st.:
IDP	170/23	1	1/1