EKJ4 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13

2 × cev Ø 160
cca. 13 m

VS1

Predvidena PS-PMO (VS1)

Predvidena PS-PMO (VS2)

VS2

3 × cev Ø 160
cca. 56 m

EKJ3 ABK (1,2×1,2×1,5)/20 + 1×6C13

1 × cev Ø 160
cca. 4 m

Predvidena PS-PMO (ES1)

ES1

4 × cev Ø 160
cca. 31 m

Predvidena PS-RO (Lorgerjeva ulica)

2 × predvidena NN spojka

EKJ2 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13

6 × cev Ø 160
cca. 21 m

5 × cev Ø 160
cca. 5 m

Prekop obstoječe ceste
2 × cev Ø 160
cca. 12 m

Predvidena PS-PMO (ES2)

ES2

1 × cev Ø 160
cca. 5 m

Predvidena PS-RO1

Obstoječa PS-RO2, v katero se priklopi predviden NN kabel

EKJ1 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13

Obstoječa
TP 20/0,4 kV Šmarje Dom upokojencev

4 × cev Ø 160
cca. 31 m

Predvidena PS-PMO (ES6)

ES6

1 × cev Ø 160
cca. 5 m

1 × cev Ø 160
cca. 3 m

Preko reguliranega potoka so že položene zaščitne cevi, ki se uporabijo za uvleko predviden kablov (3 × cev DN Ø160)

ES3

1 × cev Ø 160
cca. 7 m

1 × cev Ø 160
cca. 5 m

Predvidena PS-PMO (ES3)

Predvidena PS-PMO (ES4)

Predvidena PS-PMO (T1-T7)

2 × cev Ø 160
cca. 30 m

Predvidena PS-PMO (ES5)

ES4

ES5

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

S

2 × cev Ø 160
cca. 14 m

EKJ5 ABK (1,6×1,6×1,5)/20 + 1×6C13

k.o. 1200 - Šmraje pri Jelšah

Legenda kom. vodov:

- Obstoječ vodovod
- Obstoječ TK vod
- Obstoječ KRS vod
- Obstoječa kanalizacija
- Obstoječ Plinovod
- Predviden vodovod
- Predvidene telekomunikacije
- Predvidena fekalna kanalizacija
- Predvidena meteorna kanalizacija

Legenda:

- Obstoječ KB 20 kV
- Obstoječ NN kabel
- Obstoječ elektro kabelski jašek
- Predviden NN kabel
- Predvidena elektro kabelska kanalizacija (EKK)
- Predvidena AB elektro kabelski jašek (EKJ)
- Obstoječ NN kabel, ki se opusti
- Predvidene NN spojke
- Prostostoječa omarica (RO - razdelilna omarica, PMO - priključna merilna omarica)

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Objekt/lokacija:
Ureditev električnih vodov na območju OPPN za poslovno-stanovanjsko sosesko - Lorgerjeva domačija II

Investitor:
Prah, d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina

Naročnik:
AD arhitekturno delo Aleksandra Bobrotinšek, s.p., Šercerjeva 10A, 3000 celje

Vsebina/naslov risbe:
Situacija komunalne ureditve na območju OPPN

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Pooblaščeni inženir:	mag. T. Sotlar, u.d.i.e.	E-1511	
Izdelal:	L. Esih, d.i.e.		
Kontroliral:			

Merilo: 1:500 | Datum: oktober 2023

Vrsta načrta: Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta dokumentacije:	Št. dokumentacije:	Risba št.:	St./od st.:
IDP	170/23	2	1/1