

Občina Šmarje pri Jelšah
Oddelek za investicije
Aškerčev trg 15
3240 Šmarje pri Jelšah

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0400 0027 7652 741, OTP banka d.d.
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 9. 5. 2025

Znak: S25-177/P-NJ/RKP

Zadeva: Občina Šmarje pri Jelšah - osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje del EUP ME13 (podEUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (podEUP ME19/1 in podEUP ME19/2); SATELITSKI URGENTNI CENTER - mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja z dne 16. 4. 2025 in predloženimi prilogami (digitalno gradivo osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje del EUP ME13 (podEUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (podEUP ME19/1 in podEUP ME19/2); SATELITSKI URGENTNI CENTER; id. št. prost. akta: 2991; izdelovalec: ARHAICA, Božidar Plahuta s.p., datum: april 2025) ugotavljamo, da preko obravnavanega območja OPPN potekata obstoječa prenosna plinovoda M2 MMRP Rogatec - RMRP Vodice (premer 400 mm, tlak 50 bar) in M2/1 MMRP Rogatec - RMRP Vodice (vzporeden z M2; premer 800 mm, tlak 70 bar), ki sta v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina.

Po podrobnejšem pregledu gradiva ugotavljamo, da zgoraj navedena prenosna plinovoda potekata preko severnega dela območja predmetnega OPPN, in sicer preko parcele 707/4 k.o. (1190) Preloge. Poleg tega ugotavljamo, da zgoraj navedena prenosna plinovoda v grafičnem delu nista prikazana in ju je potrebno ustrezno vrisati s pripadajočima varovalnima in varnostnima pasovima. Prav tako je treba dopolniti tekstualni del ter odlok s točno navedbo obeh plinovodov ter dejstvom, da predmetno območje OPPN posega v varovalni oziroma varnostni pas prenosnih plinovodov M2 in M2/1.

Glede na zgornje ugotovitve in na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2; Uradni list RS, št. 38/24) ter 122. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 -ZDU-10, 78/23 -ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 - odl. US), družba Plinovodi d.o.o. podaja pozitivno mnenje na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje del EUP ME13 (podEUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (podEUP ME19/1 in podEUP ME19/2); SATELITSKI URGENTNI CENTER, ob ustreznem upoštevanju usmeritev ter dopolnitev, podanih v tem mnenju.

Pri nadaljnjih postopkih je potrebno (poleg gradbene in prostorske zakonodaje) upoštevati tudi zakonske in podzakonske akte, ki natančneje opredeljujejo postopke in dovoljene posege v varovalnem pasu (65 m na vsako stran od prenosnega plinovoda in 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema plina) in varnostnem pasu (5 m na vsako stran prenosnega plinovoda) prenosnega sistema plina: Energetski zakon (EZ-2; Uradni list RS, št. 38/24), Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list

RS, št. 55/15, 80/17, 152/20, 204/21 - ZOP in 136/22, 42/23), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2), kakor tudi navedbe na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o., na naslovu: <https://www.plinovodi.si/sl/prenosni-sistem/okolje-in-varnost/delo-v-obmocju-prenosnega-sistema/>.

Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati zgoraj navedena prenosna plinovoda z vsemi omejitvami v pripadajočih varovalnih oziroma varnostnih pasovih in pridobiti soglasja družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. V grafične prikaze je treba vrisati navedene prenosne plinovode in prikazati njihove varovalne ter varnostne pasove. Prav tako je treba obstoječe prenosne plinovode navesti v tekstualnem delu dokumentacije. Morebitna predvidena prestavitev prenosnega plinovoda mora biti jasno razvidna iz vloge za mnenje oziroma projektne pogoje. V varnostnem pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 - ZEN-A, 33/19 - ZEN-B in 199/21 - ZUreP-3) oziroma 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije).

V nadaljnji fazi izdelave projektne dokumentacije naj se upošteva, da mora investitor najmanj 10 dni pred pričetkom del operaterju predložiti pisno prijavo, projekt za izvedbo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Investitor oziroma izvajalec mora dostaviti družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) v potrditev situacijski prikaz transportnih poti na gradbišče zaradi preprečitve poškodovanja plinovoda.

Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. zakoliči plinovod s pomočjo lokatorja, zakoličena trasa pa mora ostati vidno označena v času trajanja del.

Poseganje v varovalni oziroma varnostni pas prenosnega plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno, v kolikor bi se v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije ugotovilo, da so potrebni posegi v varnostni pas prenosnega sistema, je potrebno podati vlogo in pridobiti pogoje in mnenje za poseg v varnostni pas prenosnega plinovodnega sistema.

Lep pozdrav

Pripravila
Nika Janša, mag. inž. kraj. arh.



Plinovodi d.o.o.

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.

